

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.08.2017. do 17.08.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
1.	Sremska Kamenica, Prelivna česma u Ulici kneza Mihaila (ispred broja 22)	07.08.2017	02-7770	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Enterobacter spp (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Enterobacter spp (44°C))	ODGOVARA
2.	Sremska Kamenica, "Ružin venac"	03.08.2017	02-7696	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (44°C))	ODGOVARA
3.	Sremska Kamenica, Kaptirani izvor ispod mosta "Slobode"	07.08.2017	02-7771	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Enterobacter spp (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Enterobacter spp (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	Mutnoća
4.	Bukovac, Izvor "KUMPULA", Bukovac	07.08.2017	02-7772	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Enterobacter spp (37°C), Escherichia coli (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Bacillus spp), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
5.	Novi Sad, Bunar na Limanu IV, Ulica 1300 kaplara	03.08.2017	02-7669	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
6.	Novi Sad, Bunar na uglu Narodnog fronta i Šekspirove ulice	03.08.2017	02-7670	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaže Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.08.2017. do 17.08.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
7.	Novi Sad, Bunar kod SPENS-a	03.08.2017	02-7671	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
8.	Novi Sad, Bunar "Snežna Marija" (kod Tekija)	03.08.2017	02-7672	ODGOVARA	Nitrati
9.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu, kod restorana	03.08.2017	02-7673	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	Mangan
10.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu "ispred udruženja ribolovaca"	03.08.2017	02-7674	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
11.	Novi Sad, Bunar u Ulici Alberta Tome	03.08.2017	02-7675	ODGOVARA	Mutnoća, Elektroprovodljivost na 20°C, Amonijak, Ukupno gvožđe
12.	Novi Sad, Bunar u Ulici Jožefa Marčoka na Limanu IV	03.08.2017	02-7676	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
13.	Novi Sad, Bunar u Balzakovoj ulici na Limanu IV	03.08.2017	02-7677	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
14.	Bukovac, Izvor u Izvorskoj ulici, Bukovac	07.08.2017	02-7773	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Enterobacter spp (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Enterobacter spp (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	Nitrati
15.	Ledinci, Arteški bunar "Logor" (Sveta Petka), Ledinci	03.08.2017	02-7695	ODGOVARA	Nitrati
16.	Stari Ledinci, Javna česma kod Mesne zajednice, Stari Ledinci	03.08.2017	02-7692	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.08.2017. do 17.08.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
				pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	
17.	Stari Ledinci, Javna česma kod Crkve, Stari Ledinci	03.08.2017	02-7693	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
18.	Stari Ledinci, Izvor "Zvečan", Stari Ledinci	03.08.2017	02-7694	ODGOVARA	ODGOVARA